

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в городе Торжке
(Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, 119, 172010, телефон/факс 9-19-10)

ПРЕДПИСАНИЕ № 233
должностного лица, осуществляющего федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

« 23 » ноября 2017 г.

г. Торжок
(место выдачи)

Дмитриева Тамара Николаевна ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и

должность должностного лица, выдавшего предписание)

по результатам проверки деятельности:

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица)

Муниципального общеобразовательного учреждения Скудинская основная общеобразовательная школа (далее – МОУ Скудинская ООШ).

(юридический адрес: Тверская область, Андреапольский район, д. Аксеново, д. 26)

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя)

ОГРН 1026901814730, зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №6 по Тверской области 31.12.2002г.

(сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (для юридического лица и индивидуального предпринимателя)

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

по выполнению требований законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения установлено следующее:

1. В нарушение п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - в учебных кабинетах 3, 4 классов для учащихся 1 ступени не предусмотрены школьные парты, обеспеченные регулятором наклона поверхности рабочей плоскости.
2. В нарушение п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - в учебных кабинетах в оконных рамах кабинетов: русского языка и литературы, биологии, начальных классов (2 и 4 классы), мастерских остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета, имеются колотые стекла, а в соответствии с требованиями остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклопакета.
3. В нарушение п. 4.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - в пищеблоке из трех секций электроплиты рабочая только одна, а в соответствии с требованиями все установленное в производственном помещении технологическое оборудование должно находиться в исправном состоянии.
4. В нарушение п. 14.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» - в журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья не ведется.
5. 22.11.2017 г. в 14 час. 30 мин. в служебном помещении территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке по адресу: г. Торжок, ул. Луначарского, д. 119 при анализе протокола испытаний №6/6439 от 14.11.2017 г., выданного лабораторным испытательным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в городе Торжке установлено, что искусственная освещенность не соответствует требованиям в помещениях учреждения, а именно:
-измеренные уровни искусственной освещенности в кабинете химии (2 ряд, 3 ряд) составляют 168, 210 люкс, при норме более 300 люкс,

-измеренные уровни искусственной освещенности в кабинете начальных классов (2, 4 классы) составляет 275 люкс, при норме более 300 люкс,

что является нарушением п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

6. 22.11.2017 г. в 15 час. 30 мин. в служебном помещении территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке по адресу: г. Торжок, ул. Луначарского, д. 119 при анализе протокола испытаний №6/6439 от 14.11.2017 г., выданного лабораторным испытательным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в городе Торжке установлено, что измеренные значения коэффициента пульсации в учебных помещениях школы при искусственной освещенности люминесцентными лампами не соответствуют нормативным требованиям табл.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Так, измеренные значения коэффициента пульсации освещенности

- в кабинете химии составили 23%, 22,1%, 21,3 %,
- в кабинете русского языка и литературы составили 23%, 22%, 22,1 %,
- в кабинете математики №1 составили 21%, 18%, 19 %,
- в кабинете математики №2 составили 23%, 17 %,
- в кабинете биологии составили 12 %,
- в кабинете начальных классов (2,4 класс) составили 24, 15 %,
- в кабинете начальных классов (1,3 класс) составили 23, 17 %,
- (при нормативном значении не более 10%).

Вышеуказанное является нарушением п. 7.2.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

(указать положения нормативных правовых актов,

предусматривающих обязательные требования, невыполнение которых было выявлено)

Руководствуясь ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» требую в срок: до 18.10.2018 г.

1. В учебные кабинеты для учащихся 1 ступени приобрести школьные парты, обеспеченные регулятором наклона поверхности рабочей плоскости.

2. В учебных кабинетах в оконных рамах кабинетов: русского языка и литературы, биологии, начальных классов (2 и 4 классы), мастерских выполнить остекление окон из цельного стеклопакета.

3. Провести ремонт электроплиты в пищеблоке.

4. Завести журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья.

5. Довести до требований п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» уровни искусственной освещенности в кабинете химии, начальных классов (2, 4 классы). Протокол замеров искусственной освещенности представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке по адресу: ул. Луначарского, д. 119, г. Торжок, Тверская область.

6. Довести до нормативных требований табл.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» коэффициент пульсации освещенности в

- в кабинете химии,
- в кабинете русского языка и литературы,
- в кабинете математики №1,
- в кабинете математики №2,
- в кабинете биологии,
- в кабинете начальных классов (2,4 класс),
- в кабинете начальных классов (1,3 класс).

Протокол замеров коэффициента пульсации освещенности представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке по адресу: ул. Луначарского, д. 119, г. Торжок, Тверская область.

(указать требования, предписываемые к выполнению
и срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

МОУ Скудинская ООШ

(юридический адрес: Тверская область, Андреапольский район, д. Аксеново, д. 26)

(указать лицо, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке

по адресу: ул. Луначарского, 119, г. Торжок, Тверская область, 172010,
тел./факс 8 (48251) 9-19-10

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до
«15» октября 2018 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть обжаловано в досудебном порядке в течение 15 дней с даты получения акта проверки руководителю Управления Роспотребнадзора по Тверской области либо его заместителям по адресу: ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом порядке и сроки, установленные главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено гражданином или должностным лицом порядке и сроки, установленные главой 22 Кодекса Административного судопроизводства Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет административную ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) о выполнении настоящего предписания, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет установленную административную ответственность в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Должностное лицо,
выдавшее предписание
специалист-эксперт



(подпись)

Дмитриева Т.Н.

(расшифровка подписи)

Копия настоящего предписания вручена « 28 » ноября 20 17 г.

(направлена) Тверская
область, Андреапольский
район, д. Аксеново, д. 26


(подпись)


(расшифровка подписи)